TÜV NORD Systems

Wir machen die Welt sicherer

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG • Postfach 54 02 20 • 22502 Hamburg

Überwachungsbericht

TÜV®

Gruneberg GmbH
Gewerbegebiet Merseburg-Süd
Beunaer Str. 3
06217 Merseburg

Bei Rückfragen bitte immer angeben	
Equipment-Nummer:	2000437257
Auftrags-Nummer:	8120547513-000110
Kunden-Nummer:	0157383600
Akten-Nummer:	Kunststoff-WHG

Für Sie vor Ort: TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG OBS Prozesstechnologie
Geschäftsstelle Halle - Saalfelder Str. 33 - 06116 Halle
Tel.: +49 345 5686 - 701 Fax: +49 345 5686 - 725
E-Mail: IPHalle@tuev-nord.de

Überwachung eines WHG-Fachbetriebes nach § 62 AwSV

Regelmäßige Überwachungsprüfung

Überwachungsvertrag vom 19.10.2000

Leistungsort:
Gruneberg GmbH
Gewerbegebiet Merseburg-Süd
Beunaer Str. 3
06217 Merseburg

Leistungsempfänger:
Gruneberg GmbH
Gewerbegebiet Merseburg-Süd
Beunaer Str. 3
06217 Merseburg

Tätigkeiten des Fachbetriebes gemäß § 45 AwSV:

Errichten und Instandsetzen von LAU- und HBV-Anlagen einschließlich Abwasser- und Wasseraufbereitungsanlagen mit den Tätigkeiten

1. Beschichtungen von Dichtflächen in Rückhaltesystemen
2. elastischen Fugenabdichtungen an Beton- und Stahlauffangwannen, Auffangräumen u. Ableitflächen
3. Innenbeschichtungen an Beton- und Stahlbehältern
4. Kunststoffrohrleitungen

Ergänzende Bemerkungen:
Der Fachbetrieb wird für Dritte tätig: Ja
Tätigkeiten in explosionsgefährdeten Bereichen: Nein
Fügetätigkeiten: Schweißen und Kleben von Kunststoffen

Geprüfte betrieblich verantwortliche Person(en): Herr Hartmut Gruneberg und Herr Jürgen Karbe

Prüfumfang: siehe Anhang

Prüfergebnis: geringfügige Mängel

Festgestellte Mängel:
1. geringfügige Mängel 0022005 - Die Fortbildung gem. §63(1) AwSV ist erforderlich

Erläuterungen / Hinweise:
Schweißen und Kleben ist nur mit gültigen Qualifikationen zulässig!
Es sind Schulungsnachweise zu den Fachbetriebstätigkeiten für die in den Anlagen tätig werdenden Mitarbeiter zu führen!
Zu den Fachbetriebstätigkeiten ist eine Tätigkeits- bzw. Referenzliste zu führen, zu der auch bitte Prüfnachweise von Sachverständigenorganisationen (sofern prüfpflichtig) hinterlegt werden möchten.
Auf die Pflicht zum Besuch von Schulungen bzw. Fortbildungsveranstaltungen innerhalb von 2 Jahren gem. §63(1) AwSV wurde hingewiesen.

Die vom Fachbetrieb vorgelegte Bestätigung über die betrieblichen Voraussetzungen vom 07.12.2022 ist ebenfalls Grundlage dieser Fachbetriebszertifizierung.

☒ Die Mängel sind bis 30.06.2023 zu beseitigen. Dies ist uns bitte schriftlich zu bestätigen!
☐ Eine Nachprüfung ist erforderlich.

Auf Grundlage dieser Prüfung wird ein Zertifikat ausgestellt. Gültigkeit des Zertifikates: November 2024

Nächste Prüfung: 11.2024

Prüfort: Merseburg

Prüfdatum: 07.12.2022

Sachverständige(r): Helge Hanke

TÜV NORD Systems

Auftragsnummer: 8120547513-000110
Gruneberg GmbH

TÜV NORD Systems

Anhang:

Nr.	Prüfumfang gemäß VdTÜV-Merkblatt 968	erfüllt	nicht erfüllt	entfällt	evtl. Bemerkungen
1	**Betriebl. verantw. Person(en)**				
1.1	Berufliche Qualifikation, Berufserfahrung, Sachkundenachweis, Bestellung, Vertreterregelung, usw.	☐	☐	☒ *1	
1.2	Mindestens eine betrieblich verantwortliche Person hat in den letzten zwei Jahren an einer geeigneten Schulungsveranstaltung gemäß § 63 AwSV teilgenommen.	☐	☒	☐ 2	Veranstalter: Titel: Datum:
2	**Eingesetztes Personal**				
2.1	Das eingesetzte Personal verfügt über eine entsprechende berufl. Qualifikation (z. B. Ausbildung, Schweißerprüfbescheinigungen, ...)	☒	☐	☐	Facharbeiter, angelernt
2.2	Erforderliche produktspezifische Einweisungen sind vorhanden (z.B. bei Fugenmaterialien oder Beschichtungssystemen)	☒	☐	☐	baustellenbezogen
2.3	Regelmäßige Schulung durch die betrieblich verantwortliche(n) Person(en) sind erfolgt.	☒	☐	☐	baustellenbezogen
3	**Firmenqualifikation(en)**				
3.1	Folgende spezielle Qualifikationen / Zertifizierungen liegen vor: keine				
4	**Arbeitsschutz**				
4.1	Eine ausreichende Betreuung nach Arbeitssicherheitsgesetz ist gegeben: (z. B. durch Fachkraft für Arbeitssicherheit, Schulungen der Berufsgenossenschaft)	☒	☐	☐	intern, Herr Peter Gruneberg
4.2	Es werden nachweislich regelmäßige Unterweisungen durchgeführt.	☒	☐	☐	Datum letzte Unterweisung: 07.12.2022
4.3	Gefährdungsbeurteilungen für die Tätigkeiten liegen vor.	☒	☐	☐	baustellenbezogen
4.4	Persönliche Schutzausrüstung wird zur Verfügung gestellt.	☒	☐	☐	
5	**Arbeitsmittel**				
5.1	Eine Geräteliste wurde vorgelegt und ist plausibel. (u.a. erforderliche Geräte, Hilfsmittel, Werkzeuge, Prüfeinrichtungen, Maschinen, Transportbehälter, Transportfahrzeuge).	☐	☒	☐	z.T. vorhanden (für elektr. Arbeitsmittel)
5.2	Die erforderlichen Arbeitsmittel wurden im Rahmen einer Betriebsbesichtigung eingesehen.	☒	☐	☐	
6	**Umgang mit Rückständen**				
6.1	Rückstände fallen nicht an / verbleiben beim Auftraggeber.	☒	☐	☐	
6.2	Rückstände werden auf geeignete Weise transportiert / gelagert / entsorgt.	☒	☐	☐	die Eigenen (aus dem Umfang der Fachbetriebstätigkeiten)
7	**Versicherungsschutz**				
7.1	Das Vorhandensein einer Umwelthaftpflichtversicherung für Tätigkeiten an eigenen Anlagen / auf Baustellen mit einer Deckungssumme von mind. 1 Mio. € wurde nachgewiesen.	☒	☐	☐	Gothaer, 2 Mio, Vers.-Nr. 89651.526617
8	**Nachschlagewerke**				
8.1	Eine Liste der Nachschlagewerke wurde vorgelegt. (u.a. WHG-Schulungsunterlagen, WHG, AwSV, Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen, technische Regelwerke, Zulassungen und Montageanleitungen)	☒	☐	☐	elektronisch
8.2	Die Liste der Nachschlagewerke ist plausibel.	☒	☐	☐	
8.3	Die Nachschlagewerke liegen vor und sind aktuell.	☒	☐	☐	
9	**Fachliche Leistung**				
9.1	Es wurde eine ausgeführte Arbeit des Fachbetriebes (Referenztätigkeit) kontrolliert.	☒	☐	☐	bei den Kunden AURA und Addinol
9.2	Die Tätigkeiten des Fachbetriebes haben sich seit der letzten Prüfung nicht geändert, es liegt ein mängelfreier AwSV-Prüfbericht für eine Anlage vor, an der der Fachbetrieb nachweislich tätig war.	☒	☐	☐	Prüfbericht zum Auftrag 8116984855-100

Hinweise:
Wenn nicht „erfüllt" oder „entfällt" eingetragen ist, muss „nicht erfüllt" eingetragen werden. Der Mangel ist auf Seite 1 zu formulieren und zu bewerten.

*1: entfällt im Regelfall bei wiederkehrenden Überwachungsprüfungen

*2: entfällt nur bei erstmaliger Zertifizierung oder einer neuen betrieblich verantwortlichen Person

TÜV NORD Systems